



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 1303:2015-08

Test Certificate

Nr./ No. **34-3/07**

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Str. 2

A-3130 Herzogenburg

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

18. April 2007

mit der Erweiterungsprüfung vom
with the extension test from

02. Mai/ May 2016, 26. August 2016,
01. Juni/ June 2017, 04. August 2017

die Anforderungen der DIN EN 1303
meets the requirements of DIN EN 1303

für das Produkt
for the product

quattro S (K52), quattro pluS (K58, K85)*,
experT (K56)*, experT pluS (K83)*,
experT cross (K89), eco (K82)*,
eco pluS (K88)*

*auch mit Servicefunktion (SAT)/ also with service function (SAT)

in der Ausführung
in the version

Doppel-, Halb-, Knaufzylinder
Double profile-, half profile -, knob-type cylinder

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Gebrauchs- klasse category of use	Dauerhaftig- keit durability	Türmasse door mass	Feuerwider- stand fire resistance	Betriebs- sicherheit safety	Korrosionsbest. + Temperatur corrosion resistance and temperature	Verschluss- sicherheit key related security	Angriffs- widerstand attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	0/B/C/D

Pos. 4: Bericht Nr./ Report No. 08061604, 08062405 vom/ from 15.07.2008, IBS A-4017 Linz, Holz / Holzwerkstoff/ Wood / Wood materials
Pos. 8: Mit nicht gehärteten Zuhaltungen, Klasse 0./ With not hardened interlocks, class 0. Mit gehärteten Zuhaltungen, Klasse B./ With hardened interlocks, class B.
Mit 2 Insertbefestigungsschrauben, Klasse C./ With 2 insert fixed screws, class C. Systembezeichnung mit LAM, Klasse D/ System name with LAM, class D.

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 8-7/97, 8-7/97WH107, 34-21/16, 20-16/16, 34-5/17 und 34-11/17 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 8-7/97, 8-7/97WH107, 34-21/16, 20-16/16, 34-5/17 and 34-11/17 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 10. August 2017

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
Certified Technician

Laborleiter/ Laboratory Manager

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.



D. Hermann, Staatl. gepr. Techniker/
Certified Technician
Prüfer/ Verifier